
Zertifikat

Baumusterprüfung Hygiene

für die Geräte

EL@Ion AC / Advanced“ Serie von Luftreinigern des Herstellers

EL@ION Tech GmbH,

Münchner Str.49, 85777 Fahrenzhausen

zur Konformität zur ÖNORM H 6020, Ausgabe 2019-06

Die hygienische Prüfung wurde beispielhaft an einem der oben genannten Geräte der **Firma EL@ION Tech GmbH, Münchner Str. 49, 85777 Fahrenzhausen** durchgeführt.

Innerhalb der genannten Spezifikationen ist das Gerät für den ausgelobten Einsatzzweck geeignet.

In **medizinischen Einrichtungen gemäß ÖNORM 6020:2019-06** gilt das für **Bereiche, die als H3 und H4** in den Tabellen 1 und 6 der Norm klassifiziert sind, wobei die zuständige Hygieneabteilung den Standort des Gerätes und ggf. besondere Bedingungen überprüfen und freigeben sollte.

Das Gerät auf Kaltplasmabasis zeigte in den Untersuchungen ein ausgewogenes Verhältnis bei der Ionisierung der Luft und blieb bei der Emission von Ozon unter den Warnwerten.

Bezüglich Details wird auf das Gutachten vom 02.09.2022 verwiesen.

Bad Bocklet, den 19.09.2022



PD Dr. med. Andreas Schwarzkopf

Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger für Krankenhaushygiene