

Zertifikat

Baumusterprüfung Hygiene für das Gerät

**EL@ION TRAFFIC – SN: PLAT 210 600, Bj.: 2021, Luftreiniger
KANKYO CleanAir**

in Anlehnung an VDI 6022 Blatt 1:2018-01

Die hygienische Prüfung wurde beispielhaft am oben genannten Gerät der Firma Kankyo Europe, Münchner Str. 49, 85777 DE-Fahrenzhausen durchgeführt.

Das genannte Luftreinigungsgerät erfüllt von der Konstruktion und den technischen Auslegungen die hygienischen Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 Stand Januar 2018 und erfüllt die für einen breit gefächerten Einsatz nötigen Sicherheitsvoraussetzungen.

Das Gerät auf Kaltplasmabasis zeigte in den Untersuchungen ein ausgewogenes Verhältnis bei der Ionisierung der Luft und blieb bei der Emission von Ozon unter den Warnwerten.

Bezüglich Details wird auf das Gutachten vom 19.01.2022 verwiesen.

Maßbach, den



PD Dr. med. Andreas Schwarzkopf

Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger
für Krankenhaushygiene



Hans Göllnitz

Geschäftsführer, BDSH-geprüfter Sachverständiger
HIM Hygiene-Institut Mainfranken GmbH